水質検査成績書

第　26-08429　号

依頼者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　稔　様

2026年　10月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水					区分	上水道		
採水年月日	2026年10月14日	時間	9時05分	天候	前日	曇	当日	曇	
施設名	羅臼町上水道　湯の沢浄水場								
水源名称	ラウスガワ水系ラウスガワ（5022-10）								
採水地点	羅臼町海岸町　消防詰所								
採水者	平　尾　晃　一			所属	羅臼町建設水道課				
気温	19.4　℃	水温	15.2　℃			残留塩素	0.32　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	22.4　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　10月　14日　～　2026年　10月　20日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　10月　20日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-08430　号

依 頼 者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　　稔　様

2026年　10月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	上水道		
採水年月日	2026年10月14日	時間	9時27分	天　候	前日	曇	当日	曇
施　設　名	岬上水道							
水源名称	クアマベツ川水系クアマベツ川							
採水地点	羅臼町岬町　消防詰所							
採　水　者	平　尾　晃　一			所属	羅臼町建設水道課			
気　温	18.8　℃		水　温	9.9　℃		残留塩素	0.16　mg/L	

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検 査 方 法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	5.1　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判　　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2026年　10月　14日　～　2026年　10月　20日
検 査 責 任 者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　10月　20日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-08431　号

依 頼 者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　　稔　様

2026年　10月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	上水道		
採水年月日	2026年10月14日	時間	10時16分	天　候	前日	曇	当日	曇	
施　設　名	峯浜上水道								
水源名称	リクシベツガワ水系リクザカエガワ（5037-20）								
採水地点	羅臼町峯浜町　峯浜消防詰所								
採　水　者	平　尾　晃　一			所　属	羅臼町建設水道課				
気　温	21.4　℃		水　温	15.6　℃		残留塩素	0.1　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	5.6　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判　　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2026年　10月　14日　～　2026年　10月　20日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　10月　20日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-08432　号

依頼者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　稔　様

2026年　10月　14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	上水道		
採水年月日	2026年10月14日	時間	10時44分	天候	前日	曇	当日	雨
施設名	峯浜上水道						
水源名称	リクシベツガワ水系リクザカエガワ（5037-20）						
採水地点	羅臼町峯浜国有林内118林班る小班						
採水者	平尾晃一	所属	羅臼町建設水道課				
気温	19.2 ℃	水温	13.1 ℃	残留塩素	※ mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	34	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	5	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　10月　14日 ～ 2026年　10月　20日
検査責任者	試験検査部部長　横山貴浩

2026年　10月　20日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。